



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

Gruppo di Lavoro

Revisione Norme Tecniche

(Coordinatore: Alberto Speroni, consigliere CNI)

Componenti:

Vincenzo Bacco, Gianfranco Baldan, Marco Bartoloni, Maria Luisa Beconcini, Paolo Bisegna, Luigi Bosco, Franca Briano, Franco Cavagnino, Giovanni Cardinale, Gianfranco Del Col, Rosa Dragone, Fabio Ferrario, Giancarlo Ferrera, Bruno Finzi, Corrado Giommi, Donatella Guzzoni, Marco Manfroni, Alfonso Marcozzi, Manlio Marino, Gaspare Mollica, Pietro Monaco, Salvatore Noè, Domenico Pino, Andrea Prota, Marco Rossi, Salvatore Saccà, Adriano Scarzella, Vincenzo Sepe, Antonio Sproccati, Leopoldo Tesser.

Gruppo di lavoro CNI

Sottogruppo “Redazione dei progetti, adempimenti tecnico-amministrativi, opere provvisorie e collaudo”

Marino, Ferrera, Briano

9.1

Il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante, [delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione](#).

C 9.1

Al secondo comma aggiungere:

[Gli elementi costruttivi senza funzione strutturale il cui danneggiamento possa provocare danni a persone, esemplificati nella Tab. 7.2.1, devono essere verificati insieme alle loro connessioni alla struttura.](#)

[Tale verifica spetta al fornitore e/o all'installatore dell'elemento costruttivo medesimo che, prima della sua posa, dovrà fornire al Committente e al Direttore dei Lavori un certificato di conformità dello stesso ai requisiti della presente normativa.](#)

9.2.4 Costruzioni e ponti con isolamento e/o dissipazione

[In presenza di costruzioni e ponti con isolamento e/o dissipazione muniti di dispositivi di isolamento e/ o dissipazione, ad integrazione di quanto previsto nei § precedenti , si terrà conto anche del p.7.10.8 delle presenti norme.](#)

[Analoghe indicazioni si terranno per gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico su costruzioni esistenti di cui al cap. 8, qualora sia previsto l'inserimento di dispositivi di isolamento/dissipazione.](#)

9.3 Responsabilità del direttore dei lavori e del collaudatore

[Direttore dei lavori strutturali e collaudatore statico, con il deposito delle relazioni previste agli artt. 6 e 7 della legge 5.11.1971 n° 1086, esauriscono le loro responsabilità in corso d'opera.](#)

[Modifiche significative a distribuzioni interne, installazione d'impianti interagenti con le strutture o variazione di destinazione d'uso, eseguite successivamente al deposito delle suddette relazioni, devono essere oggetto di nuova valutazione e compatibilità strutturale da parte di un tecnico abilitato così come indicato al p. 7.2.3 e p. 7.2.4.](#)